

Зарегистрирована
В ОНД и ПР по г.Черемхово, г.Свирску
и Черемховскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Иркутской области
«24» августа 2017 г.

Регистрационный №019-95-132-422

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с.Алехино**

на объект защиты:

**муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с.Алехино**

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица - **1023802217537**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **3843002330**

Место нахождения объекта защиты:

665430, Черемховский район, д. Паршевникова, ул.Северная, д.20-2.

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

**МКОУ СОШ с. Алехино, расположенное по адресу: 665430, РФ, Иркутская область,
Черемховский район, д. Паршевникова, ул. Северная; д.20-2**

Alekhinshkol@yandex.ru

№ п/п	Наименование раздела
1	2
1	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
	Расчет риска не проводился, т.к. на объекте выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, и требования нормативных документов по пожарной безопасности (ч. 3 статьи 6 Федерального закона №123 ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
2	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
	Ущерб имущества третьих лиц от пожара не прогнозируется, т.к. объект отдельно стоящий, требуемые противопожарные расстояния до соседних объектов соблюдены.
3	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты.
а)	1) Федеральному закону №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 67, 69, 72 табл. №11 2) Своду правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

	планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3. табл. №1 3) СНИП И – 89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» п.п. 2.1.-2.22., 3.1* - 3.25*, 3.32., 3.46*.
б)	Источники наружного противопожарного водоснабжения выполнены в соответствии с: 1) Федеральным законом №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 68, табл. № 8 2) Сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», раздел 4, п.п. 5.1., 5.13, 8.4, 8.6, табл. № 2 3) СНИП 2.04.02 – 84*, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.п. 2.11. – 2.25 Центральное водоснабжение, гидрант от школы 400 м
в)	Внутренний водопровод выполнен в соответствии с: 1) Федеральным законом № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 86. 2) СНИП 2.04.01 – 85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п. 6.1* - 6.17.
г)	Конструктивные и объемно-планировочные решения выполнены в соответствии с : 1) Федеральным законом № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 27, 87, 88, 137 табл. № 21, 22, 23, 24. 2) Сводом правил СП 4.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 5.1.5., 5.1.6., 5.2.4.1 – 5.2.4.5, 5.2.4.9. – 5.2.4.12, 5.5.4.1. – 5.5.4.2. 3) Сводом правил СП 2.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.п. 6.3.1, 6.5.5., 6.5.6., табл. № 6.5, 6. 4) Сводом правил СП 2.131.2009 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.п.. 6.3.1, 6.5.1., 6.5.5., 6.5., 6., табл. № 6, 5, 6, 8. 5) СНИП 31 – 05 – 2003 «Общественные здания административного назначения» п.п. 6.1.1 – 6.3.13. 6) СНИП 21 – 01 – 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.п. 7.1. – 7.29.
д)	Пути эвакуации и эвакуационные выходы выполнены в соответствии с: 1) Федеральным законом № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 52, 53, 89. 2) Сводом правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» раздел 4, п.п. 5.4Л., 5.4.3., 5.4.15., 5А17, 8.3Л – 8.3.3., 9.4Л – 9.4.3., табл. № 7, 26, 33. 3) СНИП 2.08.02 – 89* «Общественные здания и сооружения» п.п. 6.2.1 – 6.2.7. 4) СНИП 21 – 01 – 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.п. 6.9* - 6.45. СНИП 2.08.02 – 89* «Общественные здания и сооружения» п.п. 6.2.1 – 6.2.7. 5) СНИП 21 – 01 – 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.п. 6.9* - 6.45. 6) ППБ 01 – 03 «Правила пожарной безопасности в РФ» п.п. 16, 42, 43, 51 – 54, 61, 102, 149. Со второго этажа имеются 2 эвакуационных выхода. С первого этажа здания выполнены 5 эвакуационных выходов. Между лестничными маршами и между поручнями ограждений предусмотрен зазор 120 мм. Ширина и высота эвакуационных выходов и проходов соответствуют требуемым параметрам: • 136 х 210 см

	• 136 x 210 см • 136 x 210 см • 96 x 190 см • 90 x 190 см
е)	<u>Система вентиляции естественная.</u>
ж)	Электроустановки выполнены в соответствии с: 1) Федеральным законом № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82. 2) Сводом правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», п.п. 4.1. – 4.7., 4.13 – 4.15. 3) ПУЭ «Правилами устройства электроустановок» гл. 2,6,7. Категория надежности электроснабжения здания - 11. Проходы кабелей через перекрытия и стены выполнены в отрезках стальных труб, зазоры заделаны строительным раствором. Соединение кабелей выполнены в коробах с применением ответвительных сжимов. Проведен замер сопротивления силовой и осветительной сети 01.08.2016 № 17 ООО «Рудоремонтный завод» г.Черемхово. Свидетельство о регистрации № 639
з)	Системы и установки пожарной автоматики выполнены в соответствии с: 1) Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 54, 83, 84, 91, 113. 2) Сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически. Нормы и правила проектирования», разделы 13, 14, 15, 16, 17. Приложения: А, М, Н. 3) Нормами пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 12.1. – 12.72. – приложения 12*, 13. 4) Нормами пожарной безопасности НПБ 104 – 03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.3.1. – 3.27, таб. 2. <u>Помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей и системой оповещения людей о пожаре звуковым оповещателем.</u> <u>ЧРО ВДПО, ИНН 3820005883</u>
и)	Безопасность пожарных подразделений при ликвидации пожара обеспечена в соответствии с: 1) Федеральным законом № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90. 2) СНиП 21 – 01 – 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.п. 8.1 – 8.14.

Настоящую декларацию разработал:

И.о. директора МКОУ СОШ с.Алехино: _____

Л.А. Гузова

